



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Sekretariat Layanan Pengadaan : Gedung Annex I – BIDA Batam Centre
Telp. (0778) 464105 Ext: 3408 – Batam – Kepulauan Riau
Website : <https://www.bpbatam.go.id>

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

NOMOR	: 10011222000/5127/BAPPK/BLU/2/2025
KODE RUP	: 54243332
ID PAKET	: 10011222000
NAMA PAKET	: Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil - Simpang Batamindo)
K L P D	: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
SATKER	: Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
LOKASI	: Batam (Kota) - Kota Batam
NILAI PAGU	: Rp 83.978.158.000, 00
NILAI HPS	: Rp 83.704.203.000, 00
SUMBER DANA	: BLU 2025
HARI / TANGGAL	: Senin, 10 Februari 2025

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di Sekretariat Layanan Pengadaan Gedung Annex 1 BIDA Batam Centre - Kepulauan Riau, telah diadakan acara tahapan Pemberian Penjelasan terhadap dokumen pemilihan sebagaimana paket pekerjaan tersebut diatas dengan acara/kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberian Penjelasan sesuai dengan jadwal pelelangan dimulai pada pukul 09.00 WIB dan diakhiri/ditutup pada pukul 11.00 WIB;
2. Pemberian Penjelasan pekerjaan dilakukan dengan metode tanya jawab antara calon peserta dengan Pokja Pemilihan sampai waktu penjelasan berakhir (Screenshot tanya jawab terlampir);
3. Pemberian Penjelasan ini dilakukan secara elektronik dalam aplikasi LPSE <https://lpse.bpbatam.go.id>;
4. Jika terdapat perubahan dokumen pengadaan akan dituangkan dalam berita acara Addendum dan akan diupload pada aplikasi LPSE;
5. Dengan berakhirnya acara Pemberian Penjelasan ini, maka pokja pemilihan menganggap peserta/calon penyedia telah mengerti dan telah sepakat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam dokumen pemilihan;
6. Berita Acara Pemberian Penjelasan ini akan disampaikan secara resmi kepada peserta lelang melalui aplikasi LPSE.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Sekretariat Layanan Pengadaan : Gedung Annex I – BIDA Batam Centre
Telp. (0778) 464105 Ext: 3408 – Batam – Kepulauan Riau
Website : <https://www.bpb Batam.go.id>

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

POKJA PEMILIHAN 3 BP BATAM

1. Fitra Jaka Permana
2. Rivan Kurniawan
3. Basri
4. M. Ihsan Siregar
5. Anrianti


.....

.....

.....

.....

.....

PPK Pengelolaan dan
Penyelenggaraan serta
Pengendalian Mutu Infrastruktur
Kawasan


Aris Mu'Ajib



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Sekretariat Layanan Pengadaan : Gedung Annex I – BIDA Batam Centre
Telp. (0778) 464105 Ext: 3408 – Batam – Kepulauan Riau
Website : <https://www.bpb Batam.go.id>

Lampiran:

Informasi Tender Pertanyaan **3** & Penjelasan **3**

Kode Tender 10011222000

Nama Paket Peningkatan Jalan Ahmad Yani (Ruas Simpang Kabil - Simpang Balamindo)

Sisa Waktu

Hindari copy & paste dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa dicetaknya dokumen Summary Tender dan BA Pemberian Penjelasan.

🔊 Pemberian Penjelasan

Ubah

🔊 Pertanyaan 1 - MDP - Bab III. Instruksi Kepada Peserta

📅 10 Februari 2025 10:08

1. A. Dasar

🔒 10102901000

BAB III. Instruksi Pada Peserta (IKP)

No 23. Jaminan Penawaran

Poin 4. Penerbit Jaminan Penawaran:

- a) Bank Umum;
- b) Perusahaan Penjaminan;
- c) Perusahaan Asuransi; atau

d) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. huruf a) sampai dengan d) telah ditetapkan / mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

B. Pertanyaan

Pada Tender Pekerjaan ini, apakah bisa menggunakan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh Penerbit yang telah disebutkan diatas?

2. A. Dasar

BAB III. Instruksi Pada Peserta (IKP)

No 17. Dokumen Penawaran

Poin 3. C Personel Manajerial

(6). Persyaratan SKA/SKT diatur dengan ketentuan sebagai berikut:



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Sekretariat Layanan Pengadaan : Gedung Annex I – BIDA Batam Centre
Telp. (0778) 464105 Ext: 3408 – Batam – Kepulauan Riau
Website : <https://www.bpb Batam.go.id>

- a. kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan
SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi/Ahli
Keselamatan Konstruksi; dan
- b. kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha
Besar tidak mensyaratkan SKT;

B. Pertanyaan

Pada Tender Pekerjaan ini, apakah pemenuhan syarat Personil
Mengikuti apa yang tertulis di LDP atau dokumen KAK?

Jawab

Terimakasih atas pertanyaan yang disampaikan.

1. Bisa;

2. Personel manajerial dalam LDP dan KAK merupakan Tenaga personel utama yang akan dievaluasi pada saat tender, sedangkan tenaga Pendukung dalam KAK wajib disediakan penyedia pada saat pelaksanaan pekerjaan.

Demikian dan TerimaKasih

P KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 3
📅 10 Februari 2025 10:45

🗨️ Pertanyaan 2 - - Bab

📅 10 Februari 2025 10:33

Apakah bisa dari luar Pulau Batam Untuk Dukungan Keseluruhan Alat Berat Seperti

R 10102902000

a. Peralatan Utama

- Asphalt Mixing Plant (AMP)
- Pneumatic Tire Roller
- Motor Grader
- Asphalt Finisher
- Tandem Roller
- Vibro Roller

b. Peralatan Pendukung

- Asphalt Sprayer

- Dump Truck
- Generator Set
- Theodolite/Total Station
- Concrete Vibrator
- Flat Bed Truck
- Excavator

Lampiran : 📎

Jawab

Terimakasih atas pertanyaan yang disampaikan.

Untuk Dukungan peralatan utama diperbolehkan dari luar Batam, kecuali untuk Peralatan utama AMP dimana sesuai standar Direktorat Jenderal Bina Marga Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) lokasi AMP saat ini ke lokasi pekerjaan maksimal jarak tempuh darat ±50 km, berdasarkan standar mutu suhu hot mix asphalt dari AMP yaitu 135-150 c sampai dengan penghamparan di lokasi dengan suhu 130 – 150 c, sehingga tidak terjadinya penurunan suhu yang tidak memenuhi standar dari lokasi AMP ke lokasi proyek.

Demikian dan TerimaKasih

P KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 3
📅 10 Februari 2025 12:05



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Sekretariat Layanan Pengadaan : Gedung Annex I – BIDA Batam Centre
Telp. (0778) 464105 Ext: 3408 – Batam – Kepulauan Riau
Website : <https://www.bpbatam.go.id>

● Pertanyaan 3 - KAK (KERANGKAACUAN KERJA) - Bab Poin 5 Persyaratan Alat Berat (Peralatan Utama dan Peralatan Pendukung)

📅 10 Februari 2025 10:39

Apakah bisa dari luar Pulau Batam Untuk Dukungan Keseluruhan Alat Berat Seperti

📄 10102902000

a. Peralatan Utama

- Asphalt Mixing Plant (AMP)
- Pneumatic Tire Roller
- Motor Grader
- Asphalt Finisher
- Tandem Roller
- Vibro Roller

b. Peralatan Pendukung

- Asphalt Sprayer
- Dump Truck
- Generator Set
- Theodolite/Total Station
- Concrete Vibrator

- Flat Bed Truck

- Excavator

Jawab

Terimakasih atas pertanyaan yang disampaikan.

Untuk Dukungan peralatan utama diperbolehkan dari luar batam, kecuali untuk Peralatan utama AMP dimana sesuai standar Direktorat Jenderal Bina Marga Spesifikasi Umum 2018 (Revisi 2) lokasi AMP saat ini ke lokasi pekerjaan maksimal jarak tempuh darat ± 50 km, berdasarkan standar mutu suhu hot mix asphalt dari AMP yaitu 135-150 c sampai dengan penghamparan di lokasi dengan suhu 130 – 150 c, sehingga tidak terjadinya penurunan suhu yang tidak memenuhi standar dari lokasi AMP ke lokasi proyek.

Demikian dan TerimaKasih

📄 KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 3
📅 10 Februari 2025 12:05

📄 Peserta 📄 Pokja Pemilihan

Pokja Pemilihan masih bisa memberikan penjelasan selama 3 (tiga) jam setelah masa Pemberian Penjelasan berakhir.